



**Ministerie van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie**

Havenlaan no. 1 Paramaribo, Suriname

Telcfoon: +597 402080

Email: secez.gov@gmail.com

Aanvraag ter verkrijging van een bedrijfsvergunning

B.V.no. 211260

Omschrijving aanvraag door afdeling Bedrijfsvergunningen:

- Naam, voornaam en het adres van de aanvrager: de heer Je Hadji I.
Soemitaweg Tammanredjo no.
- De plaats of het adres van het beroep of bedrijf dat zal worden uitgeoefend:
Hadji Iding Soemitaweg no. in het district Commewijne.
- De juiste omschrijving van het beroep of bedrijf dat zal worden uitgeoefend:
tot het exploiteren van een HOUTZAAGMOLE
- Datum aanvraag: 10 november 2021
- telefoonnummer: 08 1900

Minister Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie:

Akkoord / afgewezen




..... (handtekening, stempel en datum)

Rishma N. Kuldipsingh, MBA

Bijlagen:



Nieuwe Haven Postbus 9354 | t:-mail:dhi@minhi.gov.sr | Telefoon: 402080/403022 | Telefa,-: (597) 402602 |
Paramaribo | Suriname

Tocwijzingsbschikking	B.V.110. 211260	Datum: 04 november 2022
Nnm:		
Voornnm:		
Znnkndres:	Hadji [ding Soemitaweg no. 500 (ress. Tammanredjo) in hel dislricl Commewijne.	
Btcreft:	Beschikking houdende de toewijzng van de vergunning "tot het exploiteren van een HOOUTZAAG IOLE "	
GELET OP:	<ol style="list-style-type: none"> Artikel I lid I onder a von het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 no. 147. zoals laatslelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 64). Artikel 3 lid I van de Wet Bedrijven en Beroepen S.B. 2017 no. 40. 	
OVERWEGENDE DAT:	<ul style="list-style-type: none"> de heer [redacted] hel verzoek op 10 november 2021 been gedaan ler verkrijging van een vergunning 101 bet exploiteren van een Houtzaagmolen, in het gebouw no. 500 an de Hadji [ding Soemitaweg (ress. Tammanredjo) in het dislricl Commewijne; er - mede gelet op de ter zake uitgebrachte adviezen door bet Korps Brandweer Suriname d.d. 21 januari 2022 Prv.no. 733/22 en de wnd. algemcen Directeur van bet Nationaal Instiwul voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) d.d.27 maart 2020 Ref: 20-148 /GDN/EME/sw - gccn bezwnnr bestnt tegen inwilliging van bet verzoek voornocmd. 	
HEEFT BESLOTEN:	<ol style="list-style-type: none"> Aan de heer [redacted] wonende aan de Hadji [ding Soemilaweg Tammanredjo no. 4' n bet district Commewijne, voor 0 BEPAALDE TIJD, gercknd van de dngtckning van dcze Bscbikking, de vergunning te verlenen 101 het exploiteren van een HO TZAAGMOLEN, in het gebouw no. 500 aan de Hadji [ding Soemitaweg (ress. Tammanredjo) in het district Commewijne. <p>II. Aante tekenen, clat:</p> <ol style="list-style-type: none"> in de bedrijf fsruimte alsook in <le directe omgeving de algemene hygienische voorwaarden in achl dienen te worden genomen; op vergunninghouder/ster de verpllichting rust om zich m.b.l.de openingstijden ter uitoefening van het bedrijf/bcroep in verbinding te stellen met de Inspecteur Generaal der Arbceidsinspectie van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken; de vergunninghouder/ster zich dient te houden aan de voorschriften vastgesteld bij Oeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 29 juni 2010 no.4242/10, boudnde brandveiligheidsvoorwaarden; de vergunninghouder/ster zich niet knn beroepen op de door hel Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie verleende vergunning: <ol style="list-style-type: none"> ter verkrijging van welke andere vergunning dan ook; om het beroep of hel bedrijf op hel perceel of in hel panel c.q. op de door hern/haar opgegeven localie uil te oefenen of te (willen) continueren zonder toestemming van de zakelijk gerechtigde(n) van de localie. 	

m. TE BEPALEN, DAT:

1. de vergunninghouder/ster zich dient te houden aan het bepaalde in de Beschikking van de Minister van Handel, Industrie en Toerisme (S.B. 2019 no. 35);
2. elke wijziging in de vergunning, zoals overdracht, naams- en/of adreswijziging, niet zonder schriftelijke toestemming van de Directeur van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie mag geschieden;
3. de vergunninghouder/ster ook over een **linden**, de vergunning dient te beschikken;
4. de vergunninghouder/ster zich eveneens dient te houden aan de **bijzondere voorwaarden zoals nader aangegeven**;
5. de vergunning zal worden ingetrokken, indien dit, voor de verkrijging van de vergunning, verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest.

TV. Aan deze Beschikking bekendheid te geven door publicatie in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.

V. AFSCHEFFTE ZENDEN AAN:

de Districts-Commissaris van Commewijne, de Dienst Arbeid inspectie van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de wnd. Directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), de Directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het Korps Brandweer Suriname, de Regiocommandant van het district Commewijne/de Gewestelijke Politiecommandant van het district Commewijne, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Hoofd van de afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de belanghebbende.

Aan: de heer

de Minister van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie,
Rishma N. Kuldipsingh, MBA

Paramaribo, november 2022

Bezwaar mogelijkheid: belanghebbende heeft de bevoegdheid om ingevolge artikel 24 Wet Bedrijven en Beroepen (S.B.2017 no. 40), bezwaar aan te tekenen bij de Directeur van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie binnen 6 weken na ontvangst van deze beschikking, middels geblikmaking van het daartoe bestemd model Bezwaarschrift •.



Bijlage behorende bij Beschikking d.d. 04 november 2022
t.n.v. de heer

B.V.no. 211260

BIJZONDERE VOORWAARDEN:

(I-let exploiteren van een Houtzaagmolen).

Deze vergunning zal eveneens worden ingetrokken, indien vergunninghouder/ster zich niet houdt aan:

I. de bepaling genoemd in artikel 28b van het Landsbesluit van 23 november 1957 ter uitvoering van de artikelen 03 en 11 thans artikel 17 van de geldende tekst van de "Rijverordening 1916" t.w.: "I-let is de bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmede te doen of te laten rijden indien de hoogte, de lading medegerekend van het motorrijtuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen, meer dan 3.80 m. of de breedte, de lading medegerekend meer dan 2.50 m. bedraagt, dan wel indien de druk van enige as van het voertuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen meer dan 8.000 kg bedraagt, waarbij de achter elkaar liggende assen als afzonderlijke assen worden aangemerkt";

II. de volgende voorwaarden:

I. alle aanvoer van hout en/of houtblokken dient over het water te geschieden;
2. van het Ministerie van Justitie en Politie;

- a. De **brandveilige** afstand tussen het bedrijf en bebouwing moet minimaal **10 meters** bedragen.
- b. De elektrificatie moet overeenkomstig de installatievoorwaarden van de N.V. Energiefabriek Suriname (N.V. E.B.S.) worden aangelegd.
- c. De zekeringkast moet voorzien zijn van een wandkast met het opschrift "**HOOFDSCHAKELAAR BIJ BRAND UITSCHAKELEN**".
- d. In en nabij de werkmint moeten er enkele borden worden aangebracht, waarop het opschrift "**ROOKEN EN OPEN VUUR VERBODEN**" vermeld staat.
- e. De letters van de opschriften als bedoeld onder de punten c. en d. moeten een grootte van ten minste 10 cm hebben, duidelijk leesbaar, in het "rood" geschreven met een "wit" achtergrond zijn.
- f. T-afsluiters moeten ten minste **5 cm** verwijderd van **houten** delen worden opgehangen.
- g. Houtafval moet dagelijks worden opgeruimd.
- h. Nabij de werkplaats moeten er ten minste **2 (twee)** vaste slanghaspels worden aangebracht welke voorzien zijn van:
 - een centrale waterinvoer;
 - een rubberslang met een binnendiameter van 20 mm en een lengte van 20 of 30 meter welke tegen knikken en dichtknijpen is beschermd;
 - een afsluitbare straalpijp met een mondstuk van 6 mm en een worplengte van ongeveer 5 m.



B.V.no. 211260

De slanghaspel, welke aangesloten moet zijn op een drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) met een reservoir inhoudende ongeveer 500 liter water, moet tevens aangesloten zijn op een noodstroomaggregaat, om bij een spanning val of stroomstoring de toevoer van water bij een eventueel gebruik niet te onderbreken.

- i. Er moet een mobiele droogpoeder brandblusapparaat met een inhoud van ten minste 30 kg aan blusstof aanwezig zijn.
- j. Het brandblusapparaat moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en ten minste een (01) keer per jaar door een erkende deskundige worden gecontroleerd.

III. van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS):

de volgende voorwaarden voor toelating van het NCMOS moeten worden gehanteerd:

- a. Bij het verwerken van hout en houtproducten dient de werkruimte overdekt te zijn en voorzien van een goed geconstrueerde betonnen vloer ter voorkoming van trillingen bij gebruik van de machines. De betonnen vloer dient tevens dik genoeg te zijn (± 40 cm) om wateroverlast tegen te gaan.
- b. Hout- en stofdeeltjes dienen te worden opgevangen middels een afzuigstelsel en verzameld in een afgesloten ruimte of container. De verzamelde hout- en stofdeeltjes kunnen regelmatig geleverd worden aan derden voor gebruik in de veeteelt of tuinbouw en voor de productie van houtskool. Verder moet de werkruimte zodanig afgeschermd zijn dat stof- en houtdeeltjes niet met de wind mee naar buiten worden getransporteerd.
- c. Hout en houtproducten dienen geordend en op een droge plek te worden opgeslagen.
- d. Afval, waaronder houtresten en zaagsel, mag **niet** op het terrein of elders worden gedumpt of verbrand.
- e. Het onderhoud van het terrein zal regelmatig moeten geschieden i.v.m. de aanwezigheid van ongedierte.
- f. De opslagruimte van zaagsel dient zodanig worden ingericht dat geen zaagsel uitgestoten mag worden naar de omwonenden.
- g. Er mogen **geen** spuitwerkzaamheden verricht worden op deze locatie. Indien de aanvrager spuitwerkzaamheden wil verrichten, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd:
 - o de spuitwerkzaamheden dienen verricht te worden op een gunstig gelegen locatie waar dergelijke activiteiten kunnen plaatsvinden;
 - o de spuitkamer dient te voldoen aan de richtlijnen van het NIMOS voor de inrichting van spuitkamers (zie bijlage);
 - o de spuitkamer moet volledig zijn afgesloten en voorzien zijn van verffilters;
 - o afval, waaronder oude kranten en lege verfblikken, mag **niet** op het terrein of elders worden gedumpt of verbrand;
- h. De werkruimte waar machines worden gebruikt, dient overdekt en van goede constructie te zijn.
- i. De werknemers dienen van persoonlijk beschuttingsmateriaal te worden voorzien, zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en neuskappen tegen opwaaiende stof.



- J. In de werkruimte dient er een duidelijk leesbaar opschrift aanwezig te zijn welke luidt: **"OPEN VUUR & ROKE VERBODEN"**.
- k. De werknimite dient zodanig te worden beschut dat geluidshinder wordt geminimaliseerd. De geluidsbronnen (machines) moeten worden voorzien van een geluidsdemper of zodanig worden geïsoleerd dat geluidsoverlast en trillingen worden voorkomen. Het geluidsniveau op het terrein van het bedrijf mag de norm van **55 decibel niet overschrijden** tijdens productie-uren.

Maximale toelaatbare waarde Leq (1 hour), in woongebieden (in dBA)	
Dag	Nacht
07:00-22:00u.	22:00-7:00u.
55	45

- I. Het meubelbedrijf dient zodanig worden ingericht dat het geluidsniveau in de omgeving binnen de normen blijft.
- m. De werkplaats moet goed geventileerd zijn.
- n. De brandblusapparaten moeten duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn geplaatst volgens de richtlijnen van het Korps Brandweer Suriname.
- o. De vergunninghouder dient bij uitbreiding van de activiteiten opnieuw een aanvraag in te dienen bij de vergunningverlenende instanties.
- p. Het bedrijf zal moeten voldoen aan de richtlijnen van het Korps Brandweer Suriname, het NIMOS, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en de dienst Arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.
- q. Het bedrijf moet toegankelijk zijn voor monitoring door overheidsinstanties zoals het Districtscommissariaat, het Korps Brandweer Suriname, het NIMOS en de Dienst Arbeidsinspectie.



IV. Voorwaarden van het Korps Brandweer Suriname:

- a. De **brandveilige** afstand tussen het bedrijven belendingen moet minimaal **15 meters** bedragen, dit vanwege weer tand tegen brandoverslag en hittestraling.
- b. De elektrificatie moet overeenkomstig de installatievoorwaarden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (N.V. E.B.S.) worden aangelegd en geïnstalleerd.
- c. De zekeringkast moet voorzien zijn van een wandkast met het opschrift "**HOOFDSCHAKELAAR BIJ BRAND UITSCHAKELLEN**" m.u.z. zekeringkasten die voorzien zijn van automatische schakelaars (breakers).
- d. In de werkruimte moeten minimaal 3 borden zo strategisch mogelijk worden bevestigd, waarop het opschrift "**ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN**" vermeld staat.
- e. De letters van de opschriften als bedoeld onder de punten c. en d. moeten een grootte van ten minste 10cm hebben, duidelijk leesbaar, in het "rood" geschreven met een "wit" achtergrond zijn.
- f. De TL-armaturen m.u.v. led armaturen moeten ten minste **5 cm** verwijderd van de houten en pvc delen worden bevestigd.
- g. Houtafval moet dagelijks opgeruimd worden vanwege de voortdurende risico's op brandgevaar.
- h. In de werkplaats, moet er ten minste **CCN(1)** vaste brandslanghaspels worden aangebracht welke voorzien is van:
 - een centrale waterinvoer;
 - een rubberslang met een binnendiameter van 20 mm en een lengte van 20 of 30 meter welke tegen knikken en dichtknijpen is beschermd;
 - een afsluitbare straalpijp met een mondstuk van 6 mm en een worplengte van ongeveer 5 m. De slanghaspel, welke aangesloten moet zijn op een drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) met een reservoir inhoudende ongeveer 500 liter water, moet tevens aangesloten zijn op een noodstroomaggregaat, om bij een spanningsval of stroomstoring de toevoer van water bij een eventueel gebruik niet te onderbreken.
- i. In de kantoorruimte moeten twee schuimblussers (AFFF) elk met een inhoud van ten minste 6 liters aan blusstof aanwezig zijn.
- J. De schuimblussers (AFFF) moeten steeds voor 011middellijk gebruik beschikbaar zijn en ten minste een (01) keer per jaar door een deskundige worden gekeurd.

Opmerking: Grote machines (3 fase aansluiting) moeten voorzien worden van een noodschakelaar (noodstop)

de Minister van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie,

Rishma N. Kuldipsingh, MBA

